

Technische Omschrijving/ Bestekomschrijving (Type DDS-AV40)

standaard / *keuze maken*

Draaideurstel AV-Serie:

Fabrikant	Damm deuren B.V. Emmeloord
Deurtype	AV40 tweedelig deurblad opgebouwd uit sandwichpanelen voorzien van een aluminium omranding standaard geplaatst in een meegeleverd thermisch verzinkt stalen Z-kozijn met P-rubberafdichting.
Dagmaat breedte	volgens tekening
Dagmaat hoogte	volgens tekening
Deurblad	
Omranding:	Aluminium profielen
Kleur omranding	<i>onbehandeld aluminium</i>
Kozijn	thermisch verzinkt 3mm.dik stalen Z-kozijn met rubberafdichting.
Sluitwerk (maximale b x h) 2.300mm x 2.500mm	type 1). Schuifgrendel aan de binnenzijde van eerst sluitend blad, tweede blad (met sluitnaald) voorzien van een espagnolet sluiting. type 2). Espagnoletsluiting aan de binnenzijde van eerst sluitend blad, tweede blad (met sluitnaald) voorzien van een krukstel met cilinderslot.
Sluitwerk (maximale b x h) 4.000mm x 4.000mm	type 3). Espagnoletsluiting aan de binnenzijde van eerst sluitend blad, tweede blad (met sluitnaald) voorzien van een espagnoletsluiting. type 4). Espagnoletsluiting aan de binnenzijde van eerst sluitend blad, tweede blad (met sluitnaald) voorzien van een draaiespagnolet sluiting.
Paneeldikte	40mm
Paneelhoogte (breedte)	1.150 mm vertikaal gemonteerd in omranding
Staaldikte	binnenzijde 0.50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2) buitenzijde 0,63 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2)
Isolatie waarde / kern	40 mm polyisocyanuraat (PIR) HCFK-vrij. Alle panelen dienen te voldoen aan brandklasse Bs2Do
Rc-waarde	1,72 m ² K/W.
U-waarde	0.53 W/m ² K.
Profilering	binnenzijde gelinieerd (LL) buitenzijde <i>microliniëring</i> / gelinieerd (<i>M16/L / LL</i>).
Coating:	binnenzijde: Colorcoat polyester [®] 25 Mμ / <i>colorfarm[®] 35Mμ</i> buitenzijde: Colorcoat polyester [®] 25 Mμ / <i>HPS200[®] ultra plastisol</i>
Kleur	binnenzijde: RAL 9002 (grijs/wit) buitenzijde: <i>RAL 9002 (grijs/wit)/ RAL 6009 (dennengroen)</i> <i>HPS200 RAL 7016 (antracietgrijs), HPS200 12B29 (HPS200 van Tata-steel)</i> <i>RAL kleur naar keuze (gespoten)</i>

Glassectie	<i>volgens tekening aluminium glassecties dienen voorzien te zijn van ongeïsoleerd of geïsoleerd glas. Boven 3.000 mm wordt veiligheidsglas toegepast (wettelijke verplichting).</i>
Afdichting	rondom afgedicht met rubber P-rubber.
Bediening	handbediend.
Bouwkundige voorzieningen	voor alle producten de bouwkundige voorzieningen te worden gebruikt zoals is aangegeven door Damm Deuren b.v. (www.dammdeuren.nl)
Overige opties	<i>regenkap, ventilatie roosters, kom/pengrendel.</i>